



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО ЧУКОТСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ
(УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ЧУКОТСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ)

ОКПО 58005930, ОГРН 1058700001480, ИНН 8709010405
Р/с 40105810300000010012 в РКЦ ГУ ЦБ РФ по г. Анадырь. БИК – 047719001
689000, г. Анадырь, ул. Ленина, д. 11. Тел: (42722) 26195 Факс: (42722) 22843; 20317, E-mail:
rpn@87.rospotrebnadzor.ru
Веб-сайт: www.87.rospotrebnadzor.ru

30.01.2018 № 04-К/139

Главе администрации
Провиденского муниципального района
С.А. Шестопалову

Директору
Провиденского филиала
ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз»
А.В. Фатюшину

УВЕДОМЛЕНИЕ

О качестве холодного и горячего водоснабжения
по Провиденскому городскому округу по данным
лабораторного контроля в 2017 г.

В соответствии с п. 5 ст. 23 и п.6 ст. 24 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" управление Роспотребнадзора по Чукотскому АО **уведомляет** о качестве холодного и горячего водоснабжения в населённых пунктах Провиденского района по данным лабораторного контроля в 2016 г.


В соответствии с п.6 ст. 23 и п. 7. ст. 24 ФЗ-416 «О водоснабжении и водоотведении», необходимо реализовать мероприятия предусмотренные подпрограммой «Развитие водохозяйственного комплекса» Государственной программы «Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2014 – 2018 годы».

Организации осуществляющей холодное и горячее водоснабжение в селах Провиденского района, - Провиденского филиала ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз», необходимо подготовить план дополнительных мероприятий по улучшению водоснабжения указанных населенных пунктов, приведению

качества питьевой воды и горячей воды в 2018 г. в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (изменение СанПиН 2.1.4.2496-09), согласовать в установленном порядке и представить в управление Роспотребнадзора по Чукотскому автономному округу до 01.07.2018 г.

Приложение: на 4 листах информация о качестве питьевой воды в Providenском районе по результатам лабораторных исследований в 2017 г.

Руководитель



И.Ю. Феделеш

О качестве питьевой воды
в Провиденском районе в 2017 году

По данным лабораторного контроля качество питьевой воды в п. Провидения установлено:

По микробиологическим показателям исследованы:

- 6 проб из подземных источников, не соответствующих не обнаружено;

- 36 проб из распределительной сети холодного водоснабжения, не соответствующих проб не установлено.

По санитарно-химическим показателям исследованы:

1) 4 пробы из **водопровода** в точке перед подачей в распределительную сеть, не соответствующих проб 2 (50%); не соответствия установлены в 2 пробах по водородному показателю,

2) 8 проб **из распределительной сети холодного водоснабжения** п.Провидения, из них 6 проб не соответствуют гигиеническим нормативам (75%), не соответствия установлены по превышению предельно-допустимой концентрации железа в 4 пробах по ул.Дежнева,41 (средняя концентрация железа за 2017 год в данной точке составила-0,77 мг/дм³ при нормативе не более 0,3 мг/дм³); из-за ухудшения органолептических свойств (мутность повышена в 2 пробах по ул.Дежнева,41); в 2 пробах по ул. Дежнева,5 и Эскимосская,1 установлено не соответствие по рН (9,1 и 5,9 ед.рН соответственно при нормативе 6,0-9,0 ед.рН) .

3) из **подземных источников** исследованы 12 проб, из них не соответствуют 2 пробы по водородному показателю (рН-5,9 ед.рН при нормативе 6,0-9,0 ед.рН)

В с.Новое Чаплино:

По микробиологическим показателям исследованы:

- 6 проб из подземных источников, не соответствующих не обнаружено;

- 25 проб из распределительной сети холодного водоснабжения, не соответствующих проб не установлено.

По санитарно-химическим показателям исследованы:

1) 6 проб из подземных источников, не соответствующих проб 4; не соответствия установлены в 3 пробах по водородному показателю (5-5,8 ед.рН при нормативе 6,0-9,0 ед.рН), в 1 пробе по содержанию железа (0,99 мг/дм³ при нормативе не более 0,3 мг/дм³)

2) 8 проб **из распределительной сети холодного водоснабжения** с. Новое Чаплино, из них 6 проб не соответствуют гигиеническим нормативам (75%), не соответствия установлены по водородному показателю рН по ул.Мира,7 (2 пробы), по ул.Советская,10 (1 проба), по ул.Дружбы,16 (1 проба), по ул.Советская,1 91 проба), по ул.Дружбы,9 (1 проба), где рН 5,1-5,5 ед.рН при нормативе 6,0-9,0 ед.рН.

Таблица № 1

Питьевая вода из централизованного питьевого водоснабжения Провиденского района,
разводящая водопроводная сеть Провиденского района (на соответствие СанПиН 2.1.5.980-00 и
СанПиН 2.1.4.1074-01) за 2017 г

№ п/п	Наименование точек отбора проб (улицы, объекты)	Водохранилища, ВОС, разводящая сеть.					
		Санитарно- химические			Микробиологические		
		Всего проб	Не соотв	% на соотв	Всего проб	Не соотв	% на соотв
п. Провидения							
1	Поверхностный источник Ручей Красивый	2	2	100	1 (СГМ)	0	0
2	Подземные источники п.	12	2	16,6	6	0	

	Провидения:						
2.1	в т.ч. по СГМ	8	2	75	3	0	0
2.2	в т.ч. производственный контроль	4	0	0	3	0	0
3	Водопроводы	4	2	50			
3.1	В тч. сгм	2	1	50			
3.2	производственный	2	1	50			
4	Разводящая сеть всего: в т. ч. указать по точкам	8	6	75	36	0	0
4.1	в т.ч. по СГМ (из 4):	4	2	50	24	0	0
	Набережная Дежнева, 53 (сгм)	1	1	100	6	0	0
	Набережная Дежнева, 5 (сгм)	1	0		6	0	0
	Эскимосская, 1 (сгм)	1	1	100	6	0	0
	Полярная, 1 (сгм)	1	0		6	0	0
4.2	в т.ч. производственный контроль (из 4)	4	4	100	12	0	0
	Набережная Дежнева, 53				3	0	0
	Набережная Дежнева, 6				3	0	0
	Эскимосская, 1				3	0	0
	Полярная, 1/1				3	0	0
	Дежнева, 41	4	4	100			
Населенный пункт: с. Новое Чаплино							
1	Подземный источник с. Новое Чаплино:	6	4	66	2	0	0
1.1	Скважина (СГМ)	2	2	100	1	0	0
1.2	Скважина (Производственный контроль)	4	2	50	1	0	0
2	Разводящая сеть всего: в т. ч. указать по точкам	8	6	75	25	0	0
2.1	в т.ч. по СГМ	4	4	100	16	0	0
	Советская, 1 (сгм)	1	1	100	4	0	0
	Советская, 10 (сгм)	1	1	100	4	0	0
	Дружбы, 9 (сгм)	1	1	100	4	0	0
	Дружбы, 16 (сгм)	1	1	100	4	0	0
2.2	в т.ч. производственный контроль	4	2	50	9	0	0
	Советская, 1				2	0	0
	Советская, 10				3	0	0
	Советская, 3				1	0	0
	Дружбы, 9				2	0	0
	Дружбы, 7				1	0	0

Населенный пункт: п. Провидения

1	всего				8	0	0
	в т.ч. производственный контроль (из стр. 1)				8	0	0
1	Набережная Дежнева, 53				2	0	0
2	Набережная Дежнева, 6				2	0	0
3	Эскимосская, 1				2	0	0
4	Полярная, 1/1				2	0	0
5	Дежнева,41	4	1				